



Република Србија  
Дом за децу и лица ометена у развоју  
"Др Никола Шуменковић"  
Број:2234/16  
24.11.2016 .г.  
Стамница

**Предмет: Одговор на постављено питање потенцијалног понуђача од 21.11.2016 .г.**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник РС „ бр.124/12), Дом за децу и лица ометена у развоју „ Др Никола Шуменковић“ Стамница, у вези ЈН БР.2190-15-69/16- ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРАЈ даје следећи одговор на питања која су нам постављена:

**ПИТАЊА :**

„U skladu sa Clanom 63.stav 2.Zakona o javnim nabavkama, a vezano za javnu nabavku broj 2190-15-69/1 -Oprema za kuhinju I veseraj, ukazujemo vam na uocene nedostatke u pogledu tehnicke specifikacije I molimo vas da iste definisete:

**01.VESERAJ**

Stavka 1.Masina za pranje vesa

Zahtevane tehnicke karakteristike odgovaraju samo proizvođacu GRANDIMPIATI model GWH 180.Masine za pranje vesa , koje je moguće pronaci na trzistu imaju slicne tehnicke karakteristike.Da li je moguće da kapacitet punjenja bude od 18-20 kg, da prikljucna snaga bude od 18-22 kW, da dimenzije masine budu u rasponu od 970x950-1000x1400-1500 mm?

Stavka 2.Elektircna troetazna pecenjara

Zahtevane tehnicke karakteristike odgovaraju samo proizvođacu KONCAR model EPE-30S1.Elektricne troetazne pecenjare , koje je moguće pronaci na trzistu imaju slicne tehnicke karakteristike.Da li je moguće da prikljucna snaga bude od 11-18 kW, da dimenzije masine budu u rasponu od 800x850-900x1650-1700 mm, da li je moguće da dimenzija rerne bude 540x670-750x300 mm,da snaga grejaca rerne bude 3,9-5,9 kW?

U skladu sa Clanom 63.stav 2.Zakona o javnim nabavkama, a vezano za javnu nabavku broj 2190-15-69/1-Nabavka opreme za veseraj I kuhinju

zahtevajuci navedene tehnicke karakteristike opreme bez odstupanja povredjujete Clan 12.zakona o javnim nabavkama I Nacelo jednakosti ponudjaca , znajuci da specificiranu opremu za teritoriju RS moze da ponudi samo preduzece"FRIGOTERM"iz Beograda kao generani zastupnik trazениh proizvođjaca opreme kako za veseraj tako I za kuhinjsku opremu.“

## ОДГОВОР:

Поводом Вашег Захтева за појашњењима конкурсне документације, заведеним код Наручиоца под бр. 4575/16 од 21.11.2016 .г. Комисија за ЈНМВ сматра да је техничким карактеристикама добара навела тачан квалитет опреме која се тражи у предметној јавној набавци, имајући у виду потребе Наручиоца, делатност установе и потребе јединица за исхрану и вешерај. У конкурсној документацији није наведен модел опреме нити произвођач предметне опреме , којег сте навели у Вашем Захтеву, из разлога што Наручилац није везан за неког одређеног произвођача, Комисија ће прихватити сваку понуду чија добра одговарају по техничким карактеристикама спецификацији у конкурсној документацији за ЈНМВ. Због кратког рока за могућност добијања наменских средстава за набавку предметне опреме, Комисија за ЈНМВ није имала могућност, ни време, да се детаљније бави истраживањем дистрибутера, уколико су Ваши наводи тачни, Комисија за ЈНМВ сматра да у конкретном случају увек постоји опција учествовања у заједничкој понуди.



Комисија за ЈНМВ