

Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Motorna oprema-Agregat

Referentni broj: 456-08-04/22

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>U konkursnoj dokumentaciji tražite sledeće:</p> <p>Ponuđač mora da poseduje ovlašćenje od strane proizvođača motora dizel-električnog agregata koji se nudi u ponudi za ugradnju i servisiranje istog.</p> <p>Kako proizvođači agregata stoje iza svojih proizvoda (agregata-što je predmet ove nabavke) i oni garantuju i stoje iza svog CELOG proizvoda molimo vas da promenite ovu nelogičnost u vašem zahtevu jer je logično da tražite samo ovlašćenje od proizvođača celog agregata a ne od proizvođača samo jednog njegovog dela.</p> <p>Takođe tražite</p> <p>Tehničko lice Sertifikovan serviser za održavanje dizel-električnih agregata koji je ovlašćen od strane proizvođača motora dizel-električnog agregata koji se nudi u ponudi . Dokaz: važeći sertifikat i/ili ovlašćenje, odnosno drugi odgovarajući dokument na osnovu kojeg se na jasan i nesumnjiv način može utvrditi ispunjenje ovog uslova.</p> <p>I ovde je paradoksalno kao i u gore navedenom slučaju da se traži lice ovlašćeno lice za servis motora a nabavljate aggregate. Sva tehnička ovlašćena lica završavaju obuku i stiču sertifikate</p>	<p>Naručilac prihvata sugestije na pojedina pitanja Vašeg zahteva i u skladu sa tim izvršiće izmenu Konkursne dokumentacije i istu objaviti na portal JN.</p>

na obuci kod proizvođača agregata a ne motora jer agregat nije samo motor pa vas molimo da i ovde izvršite izmenu u skladu sa logikom i zakonom i da se traži sertifikovano lice ovlašćeno od strane proizvođača agregata.

Sledeće što tražite

Privredni subjekt mora da poseduje uređaj za testiranje Load Bank minimalne snage 500 kW

Kako je predmet nabavke agregat snage 308kW molimo vas da promenite ovaj predimenzionisan zahtev i da snagu traženog Load Bank-a prilagodite maximalnoj snazi agregata koji je 308kw pa je logično da se traži i Load Bank te snage.